

ОДГОВОР ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ бр.01

Дана 20.03.2019. године обратио нам се потенцијални понуђачи са захтевом за додатне информације за јавну набавку бр.04/2019 за МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА И РАСВЕТЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА са следећим питањем:

Питање бр.1

На позицији 32. није наведена снага сијалице.

Одговор бр.1

Изменом конкурсне документације ће бити исправљена техничка грешка. Сијалица LED, 220V-240V за grlo GU 10, PHILIPS је снаге 4,6w.

Комисија за јавну набавку:

Бојан Рашић _____

Милена Леро _____

Александар Савић _____